

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ №1
 г. Новозыбкова имени дважды Героя
 Советского Союза Д.А. Драгунского»
 Колышева
 30 мая 2025 г.



План-график
 проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания МБОУ «СОШ
 №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского» к новому
 отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов и ремонт неисправных.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
4	Покраска всех металлоконструкций.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
2	Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
3	Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
4	Чистка и покраска труб	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	

3. По внутренней системе

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Кучин В.М.	До 01.08.2025 г.	